

Certificaat

Contactgeluidsisolatieverbetering van een vloerafwerking Conform ISO 10140-3:2010

Testproduct:	Sense PVC / G-serie + W-serie SPC + geïntegreerde IXPE ondervloer	
Houder:	Prodinex bv Ommelseweg 67 5721 WT Asten (NL)	
Testfaciliteit:	Peutz Laboratorium voor Akoestiek te Mook	
Rapportnummer:	PROD-A-3162	
Testomschrijving:	Bepaling van de verbetering van de contactgeluidsisolatie op een betonvloer met belasting van ca. 22 kg/m²	
Productspecificaties:	Merk:	Sense PVC
	Serie:	G-serie + W-serie
	Uitvoering:	Click
	Dikte SPC kern:	4,2 - 4,5 mm
	Ondervloer:	2,0 mm IXPE
	Gewicht:	ca. 2.000 kg/m³
Testresultaat:	$\Delta L_{lin} = 10$ dB	Conform ISO 717-2:2013

